



Mondelinge vraag van de h. LAMBERT-LIMBOSCH : Trichlooramine in het zwembad van Lonchamp.

De h. Lambert-Limbosch stelt dat sport ontegenzeggelijk bijdraagt aan een gezond leven, zowel lichamelijk als geestelijk. Het stimuleert vooral de ontwikkeling van kinderen en helpt ouderen fit te blijven.

Het is daarom betreurenswaardig om te horen dat sportfaciliteiten onder bepaalde omstandigheden deze voordelen kunnen verminderen of zelfs schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van hun gebruikers. Dit is zeker wat het publiek vandaag moet denken na het zien van de reportage in het RTBF-programma Investigation.

Deze reportage, afgelopen woensdag 14 mei uitgezonden op La Une, ook toegankelijk op het Auvio-platform en doorgegeven op de website RTBF info, herinnert ons eraan dat al meer dan 20 jaar de aanwezigheid van een gas genaamd trichloramine, afgeleid van chloor, in zwembaden wordt gedocumenteerd. "À forte dose, zegt de RTBF, il peut être dangereux pour la santé, surtout pour celle des jeunes enfants. Des normes ont été fixées pour limiter la présence de ce gaz dans nos piscines. Mais en Belgique, les normes autorisées sont très élevées par rapport aux autres pays européens."

Trichlooramine is een van de gecombineerde chloorverbindingen. Het is een bijproduct van chloordesinfectie in water. Het wordt gevormd wanneer chloor reageert met stikstofhoudende stoffen (zoals zweet, urine ...) in water. In Wallonië en Brussel is de grenswaarde voor trichlooramine in de lucht 0,5 mg/m³. Elders in Europa is het plafond verlaagd tot 0,2 of 0,3 mg/m³. In het Brusselse Gewest is Brulabo verantwoordelijk voor de controle van de kwaliteit van het zwemwater en de omgevingslucht in zwembaden. Op de website van Brulabo staat dat er een subsidie beschikbaar is voor zwembaden die zijn uitgerust met waterbehandelingssystemen die voldoen aan een gecombineerde chloorlimiet van gemiddeld 0,3 mg/l.

Hoe is de situatie in Ukkel, in ons gemeentelijk zwembad? De website van het zwembad is geruststellend. Er staat dat de bacteriologische kwaliteit van het water een van de beste in Brussel is. Er staat ook dat het zwembad chloor en ultraviolet desinfectie gebruikt, wat helpt om het chloraminegehalte in het water en de lucht te verlagen.

De h. Lambert-Limbosch is niettemin van mening dat het, gezien de bezorgdheid die de RTBF-reportage heeft gewekt, met name bij de ouders van zwemmers die het Ukkelse zwembad voor schooldoeleinden gebruiken, nuttig zou zijn om meer gedetailleerde informatie te verstrekken op de website van het zwembad.

Hij zou dezelfde aanbeveling doen aan Brulabo, waar de gemeente vertegenwoordigd is. De website van Brulabo kan wel een flinke update gebruiken om het publiek beter te informeren over het belangrijke werk van Brulabo en de resultaten van de inspecties.

De h. Lambert-Limbosch houdt daarom een pleidooi om zowel het publiek als het personeel van het zwembad van Longchamp gerust te stellen.

Kan het college het meest recente trichlooraminegehalte meedelen en, indien dit hoger is dan het gemiddelde van andere openbare zwembaden in Brussel, worden er maatregelen onderzocht om het gehalte te verlagen?

Schepen Wyngaard antwoordt dat de beschikbare gegevens geruststellend en zelfs uitstekend waren voor Ukkel, aangezien over de laatste 19 jaar het gemiddelde niveau van trichlooramine in de lucht 0,13 mg/m³ bedroeg.

De installatie van een UV-systeem voor waterfiltratie in 2006 bleek gunstig voor ademhalingsproblemen vanwege het effect op de watertemperatuur

Aan het begin van het jaar lag het percentage af en toe rond de 0,3 mg/m³ omdat het UV-systeem defect was, eerst in het kleine bad en daarna in het grote bad. Maar op de lange termijn ligt het niveau met 0,13 mg/m³ ver onder de drempelwaarden die gelden in de buurlanden

Aangezien de sanitaire omstandigheden uitstekend zijn, is er geen enkel risico om te zwemmen in het Ukkelse zwembad

De h. Lambert-Limbosch is van mening dat het gepast zou zijn om deze informatie te publiceren op de gemeentelijke website van het zwembad om de gebruikers gerust te stellen